



РІШЕННЯ

м. Львів

Від _____ № _____

Про погодження теплових навантажень
будинків, будівель і споруд, які
отримують теплову енергію від ЛМКП
“Львівтеплоенерго“

Розглянувши звернення Львівського міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго” від 25.06.2026 № 4-2506-39834, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги”, керуючись Законами України “Про теплопостачання”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою формування вихідних даних для розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води виконавчий комітет вирішив:

1. Погодити теплові навантаження будинків, будівель і споруд, які отримують теплову енергію від Львівського міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго”, згідно зі зведеною таблицею, наведеною у додатку.

2. Львівському міському комунальному підприємству “Львівтеплоенерго” керуватися погодженими у пункті 1 цього рішення тепловими навантаженнями під час складання річного плану діяльності підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для формування двоставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та внести відповідні зміни до договорів про постачання теплової енергії.

Відповідальний: директор ЛМКП
“Львівтеплоенерго”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Львівський міський голова

Андрій САДОВИЙ

Додаток

Погоджено
рішенням виконкому
від _____ № _____

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
теплових навантажень об'єктів теплоспоживання споживачів
Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго"

№ з/п	Категорія споживачів	Максимальне годинне теплове навантаження на опалення, прийняте до розрахунку, Гкал/год.	Максимальне годинне теплове навантаження на вентиляцію, прийняте до розрахунку, Гкал/год.	Максимальне годинне теплове навантаження на пару, прийняте до розрахунку, Гкал/год.	Максимальне годинне теплове навантаження на гаряче водопостачання, прийняте до розрахунку, Гкал/год.	Разом теплове навантаження, Гкал/год.
1.	Населення	417,61726	0,00000	0,00000	93,00550	510,62275
2.	Бюджетні організації	75,77480	2,66685	0,21059	2,53061	81,18285
3.	Інші споживачі	11,32306	7,80210	0,05853	0,85343	20,03712
4.	Релігійні організації	0,33473	0,07270	0,00000	0,01738	0,42481
5.	Господарські потреби	0,77033	0,00000	0,00000	0,00000	0,77033
	Всього:	505,82018	10,54165	0,26911	96,40691	613,03785

Керуючий справами
виконавчого комітету

e-підпис

Євген БОЙКО

Віза:
В. о. начальника управління
інженерного господарства

e-підпис

Павло САЛАШНИК